



181613060021
有效期2024年1月2日

报告编号 20180337-1

河南省城市供水水质监测网

洛阳监测站

检 验 报 告

样 品 名 称：一水厂出厂水

委 托 单 位：洛宁县禹魂自来水有限公司

委 托 日 期：2018-08-15

报告发送日期：2018-08-22

样品编号: W1803317

样品性状: 液体、清澈

检验类别: 送检

检验日期: 2018-08-15

检验结果: 见报告附页

检测结果评价

结果汇总:

执行标准为 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》

采用检验方法为 GB/T5750—2006 《生活饮用水标准检验方法》


样品编号为 W1803317 的所检测项目结果均符合 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

制 表: 党浩

审 核: 柴霞

签 发:



报告附页



181613060021

有效期2024年1月2日

采样地点：一水厂

样品编号：W1803317

第 1 页

共 2 页

序号	项 目	单 位	检 测 结 果	生活饮用水卫生标准	结论
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
5	砷	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
6	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
7	铬（六价）	mg/L	0.004	≤0.05	合格
8	铅	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
9	汞	mg/L	<0.00005	≤0.001	合格
10	硒	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
11	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	0.29	≤1.0	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	8.08	≤20	合格
14	三氯甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	合格
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002	合格
16	亚氯酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
17	氯酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
18	色度	度	0.0	≤15	合格
19	浑浊度	NTU	0.30	≤1	合格
20	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
21	肉眼可见物	/	无	无	合格
22	pH	/	7.44	6.5—8.5	合格
23	铝	mg/L	<0.01	≤0.2	合格
24	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	合格
25	锰	mg/L	<0.01	≤0.1	合格
26	铜	mg/L	<0.01	≤1.0	合格
27	锌	mg/L	<0.1	≤1.0	合格
28	氯化物	mg/L	19.5	≤250	合格
29	硫酸盐	mg/L	73.6	≤250	合格
30	溶解性总固体	mg/L	544	≤1000	合格
31	总硬度（CaCO ₃ 计）	mg/L	421.4	≤450	合格
32	耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	0.70	≤3	合格
33	挥发酚类	mg/L	<0.002	≤0.002	合格
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	≤0.3	合格
35	总 α 放射性	Bq/L	0.129	≤0.5	合格
36	总 β 放射性	Bq/L	0.140	≤1.0	合格
37	氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

声明:

- 1.本报告仅对送检样品结果负责。
- 2.本报告经签字并加盖本站骑缝印章(红)有效。
- 3.本报告未经允许不得作为商品广告使用。
- 4.本报告不允许使用铅笔和圆珠笔填写, 不得随意涂改。
- 5.如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

电话: (0379) 63501931

邮编: 471000

地址: 洛阳市瀍东污水处理厂院内




181613060021
有效期2024年1月2日

报告编号 20180338-1

河南省城市供水水质监测网

洛阳监测站

检 验 报 告



样 品 名 称：一水厂水源水

委 托 单 位：洛宁县禹魂自来水有限公司

委 托 日 期：2018-08-15

报告发送日期：2018-08-22

样品编号: W1803318

样品性状: 液体、清澈

检验类别: 送检

检验日期: 2018-08-15

检验结果: 见报告附页

检测结果评价

结果汇总:

执行标准为 GB14848—93 《地下水质量标准》

采用检验方法为 GB/T5750—2006 《生活饮用水标准检验方法》


样品编号为 W1803318 的所检测项目结果均符合 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

制 表: 党清

审 核: 柴霞

签 发:





报告附页

采样地点：一水厂

样品编号：W1803318

第 1 页

181613060021
有效期 2024 年 1 月 2 日

序号	项 目	单 位	检 测 结 果	地下水质量标准III	结论
1	色度	度	0.0	≤15	合格
2	嗅和味		无	无	合格
3	浑浊度	NTU	0.39	≤3	合格
4	肉眼可见物		无	无	合格
5	pH		7.38	6.5—8.5	合格
6	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	416.4	≤450	合格
7	溶解性总固体	mg/L	538	≤1000	合格
8	硫酸盐	mg/L	74.2	≤250	合格
9	氯化物	mg/L	19.8	≤250	合格
10	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	合格
11	锰	mg/L	<0.01	≤0.1	合格
12	铜	mg/L	<0.01	≤1.0	合格
13	锌	mg/L	<0.1	≤1.0	合格
14	钼	mg/L	0.002	≤0.1	合格
15	钴	mg/L	<0.005	≤0.05	合格
16	挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	≤0.3	合格
18	高锰酸盐指数（Mn 法）	mg/L	0.65	≤3.0	合格
19	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	8.22	≤20	合格
20	亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	<0.001	≤0.02	合格
21	氨氮	mg/L	<0.02	≤0.2	合格
22	氟化物	mg/L	0.30	≤1.0	合格
23	碘化物	mg/L	0.002	≤0.2	合格
24	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
25	汞	mg/L	<0.00005	≤0.001	合格
26	砷	mg/L	<0.0005	≤0.05	合格
27	硒	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
28	镉	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
29	铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
30	铅	mg/L	<0.001	≤0.05	合格
31	铍	mg/L	<0.00005	≤0.0002	合格
32	钡	mg/L	0.22	≤1.0	合格
33	镍	mg/L	0.002	≤0.05	合格
34	滴滴涕	ug/L	<0.5	≤1.0	合格
35	六六六	ug/L	<2	≤5.0	合格
36	总大肠菌群	个/L	0	≤3	合格
37	细菌总数	个/ml	0	≤100	合格
38	总 α 放射性	Bq/L	0.089	≤0.1	合格
39	总 β 放射性	Bq/L	0.095	≤1.0	合格

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

声明:

- 1.本报告仅对送检样品结果负责。
- 2.本报告经签字并加盖本站骑缝印章(红)有效。
- 3.本报告未经允许不得作为商品广告使用。
- 4.本报告不允许使用铅笔和圆珠笔填写, 不得随意涂改。
- 5.如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

电话: (0379) 63501931

邮编: 471000

地址: 洛阳市瀍东污水处理厂院内



181613060021
有效期2024年1月2日

报告编号 20180339-1

河南省城市供水水质监测网

洛阳监测站

检 验 报 告

样 品 名 称：二水厂出厂水

委 托 单 位：洛宁县禹魂自来水有限公司

委 托 日 期：2018-08-15

报告发送日期：2018-08-22

样品编号: W1803319

样品性状: 液体、清澈

检验类别: 送检

检验日期: 2018-08-15

检验结果: 见报告附页

检测结果评价

结果汇总:

执行标准为 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》

采用检验方法为 GB/T5750—2006 《生活饮用水标准检验方法》


样品编号为 W1803319 的所检测项目结果均符合 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

制 表: 党浩

审 核: 柴霞

签 发:



报告附页

采样地点：二水厂

样品编号：W1803319

第 1 页 共 1 页

181613060021

有效期 2024 年 1 月 2 日

序号	项 目	单 位	检 测 结 果	生活饮用水卫生标准	结论
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
5	砷	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
6	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
7	铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
8	铅	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
9	汞	mg/L	<0.00005	≤0.001	合格
10	硒	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
11	氟化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	0.30	≤1.0	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	9.60	≤20	合格
14	三氯甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	合格
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002	合格
16	亚硝酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
17	硝酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
18	色度	度	0.0	≤15	合格
19	浑浊度	NTU	0.31	≤1	合格
20	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
21	肉眼可见物	/	无	无	合格
22	pH	/	7.41	6.5—8.5	合格
23	铝	mg/L	<0.01	≤0.2	合格
24	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	合格
25	锰	mg/L	<0.01	≤0.1	合格
26	铜	mg/L	<0.01	≤1.0	合格
27	锌	mg/L	<0.1	≤1.0	合格
28	氯化物	mg/L	24.3	≤250	合格
29	硫酸盐	mg/L	75.9	≤250	合格
30	溶解性总固体	mg/L	578	≤1000	合格
31	总硬度（CaCO ₃ 计）	mg/L	435.4	≤450	合格
32	耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	0.59	≤3	合格
33	挥发酚类	mg/L	<0.002	≤0.002	合格
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	≤0.3	合格
35	总 α 放射性	Bq/L	0.083	≤0.5	合格
36	总 β 放射性	Bq/L	0.102	≤1.0	合格
37	氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

声明:

- 1.本报告仅对送检样品结果负责。
- 2.本报告经签字并加盖本站骑缝印章(红)有效。
- 3.本报告未经允许不得作为商品广告使用。
- 4.本报告不允许使用铅笔和圆珠笔填写, 不得随意涂改。
- 5.如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

电话: (0379) 63501931

邮编: 471000

地址: 洛阳市瀍东污水处理厂院内



181613060021
有效期2024年1月2日

报告编号 20180340-1

河南省城市供水水质监测网

洛阳监测站

检 验 报 告



样 品 名 称：二水厂水源水

委 托 单 位：洛宁县禹魂自来水有限公司

委 托 日 期：2018-08-15

报告发送日期：2018-08-22

样品编号: W1803320

样品性状: 液体、清澈

检验类别: 送检

检验日期: 2018-08-15

检验结果: 见报告附页

检测结果评价

结果汇总:

执行标准为 GB14848—93 《地下水质量标准》

采用检验方法为 GB/T5750—2006 《生活饮用水标准检验方法》

样品编号为 W1803320 的所检测项目结果均符合 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

制 表: 党浩

审 核: 柴霞

签 发:



水质监



检测

395

379



报告附页

181613060021

采样地点：二水厂

样品编号：W1803320

第 1 页 共 1 页
有效日期：2024年1月2日

序号	项 目	单 位	检 测 结 果	地下水质量标准III	结论
1	色度	度	0.0	≤15	合格
2	嗅和味		无	无	合格
3	浑浊度	NTU	0.22	≤3	合格
4	肉眼可见物		无	无	合格
5	pH		7.70	6.5—8.5	合格
6	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	434.4	≤450	合格
7	溶解性总固体	mg/L	568	≤1000	合格
8	硫酸盐	mg/L	74.7	≤250	合格
9	氯化物	mg/L	24.1	≤250	合格
10	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	合格
11	锰	mg/L	<0.01	≤0.1	合格
12	铜	mg/L	<0.01	≤1.0	合格
13	锌	mg/L	<0.1	≤1.0	合格
14	钼	mg/L	0.002	≤0.1	合格
15	钴	mg/L	<0.005	≤0.05	合格
16	挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	≤0.3	合格
18	高锰酸盐指数（Mn 法）	mg/L	0.64	≤3.0	合格
19	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	9.52	≤20	合格
20	亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	<0.001	≤0.02	合格
21	氨氮	mg/L	<0.02	≤0.2	合格
22	氟化物	mg/L	0.30	≤1.0	合格
23	碘化物	mg/L	0.002	≤0.2	合格
24	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
25	汞	mg/L	<0.00005	≤0.001	合格
26	砷	mg/L	<0.0005	≤0.05	合格
27	硒	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
28	镉	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
29	铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
30	铅	mg/L	<0.001	≤0.05	合格
31	铍	mg/L	<0.00005	≤0.0002	合格
32	钡	mg/L	0.23	≤1.0	合格
33	镍	mg/L	0.002	≤0.05	合格
34	滴滴涕	ug/L	<0.5	≤1.0	合格
35	六六六	ug/L	<2	≤5.0	合格
36	总大肠菌群	个/L	0	≤3	合格
37	细菌总数	个/ml	8	≤100	合格
38	总 α 放射性	Bq/L	0.038	≤0.1	合格
39	总 β 放射性	Bq/L	0.103	≤1.0	合格

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

声明:

- 1.本报告仅对送检样品结果负责。
- 2.本报告经签字并加盖本站骑缝印章(红)有效。
- 3.本报告未经允许不得作为商品广告使用。
- 4.本报告不允许使用铅笔和圆珠笔填写,不得随意涂改。
- 5.如对本检测报告有异议,请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

电话: (0379) 63501931

邮编: 471000

地址: 洛阳市瀍东污水处理厂院内



181613060021
有效期2024年1月2日

报告编号 20180341-1

河南省城市供水水质监测网

洛阳监测站

检 验 报 告



样 品 名 称：滨河公园管网水

委 托 单 位：洛宁县禹魂自来水有限公司

委 托 日 期：2018-08-15

报告发送日期：2018-08-22

样品编号: W1803321

样品性状: 液体、清澈

检验类别: 送检

检验日期: 2018-08-15

检验结果: 见报告附页

检测结果评价

结果汇总:

执行标准为 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》

采用检验方法为 GB/T5750—2006 《生活饮用水标准检验方法》

样品编号为 W1803321 的所检测项目结果均符合 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

制 表: 党洁

审 核: 柴霞

签 发:





报告附页

采样地点: 滨河公园

样品编号: W1803321

第 1 页 共 1 页

181613060021
有效期至2024年1月2日

序号	项 目	单 位	检 测 结 果	生活饮用水卫生标准	结论
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	0	≤ 100	合格
5	砷	mg/L	< 0.0005	≤ 0.01	合格
6	镉	mg/L	< 0.0005	≤ 0.005	合格
7	铬(六价)	mg/L	< 0.004	≤ 0.05	合格
8	铅	mg/L	< 0.001	≤ 0.01	合格
9	汞	mg/L	< 0.00005	≤ 0.001	合格
10	硒	mg/L	< 0.0005	≤ 0.01	合格
11	氟化物	mg/L	< 0.002	≤ 0.05	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.29	≤ 1.0	合格
13	三氯甲烷	mg/L	8.47	≤ 20	合格
14	四氯化碳	mg/L	< 0.001	≤ 0.06	合格
15	亚硝酸盐	mg/L	< 0.0001	≤ 0.002	合格
16	氯酸盐	mg/L	< 0.05	≤ 0.7	合格
17	氯酸盐	mg/L	< 0.05	≤ 0.7	合格
18	色度	度	0.0	≤ 15	合格
19	浑浊度	NTU	0.28	≤ 1	合格
20	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
21	肉眼可见物	/	无	无	合格
22	pH	/	7.25	6.5—8.5	合格
23	铝	mg/L	< 0.01	≤ 0.2	合格
24	铁	mg/L	< 0.05	≤ 0.3	合格
25	锰	mg/L	< 0.01	≤ 0.1	合格
26	铜	mg/L	< 0.01	≤ 1.0	合格
27	锌	mg/L	< 0.1	≤ 1.0	合格
28	氯化物	mg/L	21.5	≤ 250	合格
29	硫酸盐	mg/L	95.2	≤ 250	合格
30	溶解性总固体	mg/L	590	≤ 1000	合格
31	总硬度(CaCO ₃ 计)	mg/L	436.4	≤ 450	合格
32	耗氧量(以 O ₂ 计)	mg/L	0.58	≤ 3	合格
33	挥发酚类	mg/L	< 0.002	≤ 0.002	合格
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	< 0.1	≤ 0.3	合格
35	总 α 放射性	Bq/L	0.085	≤ 0.5	合格
36	总 β 放射性	Bq/L	0.090	≤ 1.0	合格
37	氨氮	mg/L	0.04	≤ 0.5	合格

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

声明:

- 1.本报告仅对送检样品结果负责。
- 2.本报告经签字并加盖本站骑缝印章(红)有效。
- 3.本报告未经允许不得作为商品广告使用。
- 4.本报告不允许使用铅笔和圆珠笔填写, 不得随意涂改。
- 5.如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

电话: (0379) 63501931

邮编: 471000

地址: 洛阳市瀍东污水处理厂院内



181613060021
有效期2024年1月2日

报告编号 20180342-1

河南省城市供水水质监测网

洛阳监测站

检 验 报 告



样 品 名 称：同心路管网水

委 托 单 位：洛宁县禹魂自来水有限公司

委 托 日 期：2018-08-15

报告发送日期：2018-08-22

样品编号: W1803322

样品性状: 液体、清澈

检验类别: 送检

检验日期: 2018-08-15

检验结果: 见报告附页

检测结果评价

结果汇总:

执行标准为 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》

采用检验方法为 GB/T5750—2006 《生活饮用水标准检验方法》

样品编号为 W1803322 的所检测项目结果均符合 GB5749—2006 《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

制 表: 党洁

审 核: 柴霞

签 发:

马心海





181613060021

有效期2024年1月2日

报告附页

采样地点: 同心路

样品编号: W1803322

第 1 页 共 2 页

序号	项 目	单 位	检 测 结 果	生活饮用水卫生标准	结论
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
5	砷	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
6	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
8	铅	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
9	汞	mg/L	<0.00005	≤0.001	合格
10	硒	mg/L	<0.0005	≤0.01	合格
11	氟化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	0.31	≤1.0	合格
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	9.14	≤20	合格
14	三氯甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	合格
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002	合格
16	亚硝酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
17	氯酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
18	色度	度	0.0	≤15	合格
19	浑浊度	NTU	0.27	≤1	合格
20	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
21	肉眼可见物	/	无	无	合格
22	pH	/	7.64	6.5-8.5	合格
23	铝	mg/L	<0.01	≤0.2	合格
24	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	合格
25	锰	mg/L	<0.01	≤0.1	合格
26	铜	mg/L	<0.01	≤1.0	合格
27	锌	mg/L	<0.1	≤1.0	合格
28	氯化物	mg/L	30.8	≤250	合格
29	硫酸盐	mg/L	86.9	≤250	合格
30	溶解性总固体	mg/L	564	≤1000	合格
31	总硬度(CaCO ₃ 计)	mg/L	415.4	≤450	合格
32	耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.76	≤3	合格
33	挥发酚类	mg/L	<0.002	≤0.002	合格
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	≤0.3	合格
35	总α放射性	Bq/L	0.112	≤0.5	合格
36	总β放射性	Bq/L	0.174	≤1.0	合格
37	氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

声明:

- 1.本报告仅对送检样品结果负责。
- 2.本报告经签字并加盖本站骑缝印章(红)有效。
- 3.本报告未经允许不得作为商品广告使用。
- 4.本报告不允许使用铅笔和圆珠笔填写,不得随意涂改。
- 5.如对本检测报告有异议,请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。

河南省城市供水水质监测网洛阳监测站

电话: (0379) 63501931

邮编: 471000

地址: 洛阳市瀍东污水处理厂院内

