161600101007
有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号： 20200236

样品名称： 生活饮用水

送（采）检单位： 二水厂

报告日期： 2020年04月13日

说　　明

一、委托检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。

三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。

四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：	20200236	收样日期：	2020 年 04 月 01 日
样品受理号：	20200236	检测完成日期：	2020 年 04 月 13 日
样品编号：	（S）20200236	报告日期：	2020 年 04 月 13 日

样品名称：	生活饮用水	规格数量：	500 mL×2 袋
检测类别：	委托	送样人：	吉现生
执行标准：	GB5749-2006	样品性状及包装：	无色液体/无菌袋装
采样地址：	二水厂水源水		

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度（铂钴色度单位）	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.58	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.80	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬（六价）/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/（mg/L）	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/（mg/L）	GB/T5750.5-2006 3.2	21.2	300	250
硫酸盐/（mg/L）	GB/T5750.5-2006 3.2	58.0	300	250
溶解性总固体/（mg/L）	GB/T5750.4-2006 8.1	582	1500	1000
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	GB/T5750.4-2006 7.1	245.7	550	450
耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2计）/（mg/L）	GB/T5750.7-2006 1.1	0.38	5	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5）
氨氮（以 N 计）/（mg/L）	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：	20200236	收样日期：	2020 年 04 月 01 日
样品受理号：	20200236	检测完成日期：	2020 年 04 月 13 日
样品编号：	（S）20200236	报告日期：	2020 年 04 月 13 日

样品名称：	生活饮用水	规格数量：	500 mL×2 袋
检测类别：	委托	送样人：	吉现生
执行标准：	GB5749-2006	样品性状及包装：	无色液体/无菌袋装
采样地址：	二水厂水源水		

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/（mg/L）	GB/T5750.5-2006 3.2	0. 40	1.2	1.0
氰化物/（mg/L）	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	GB/T5750.5-2006 3.2	7.0	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L）	GB/T5750.4-2006 9.1	<0. 002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	GB/T5750.4-2006 10.1	<0. 050	0.3	0.3
三氯甲烷/（mg/L）	GB/T5750.8-2006 1.1	<0. 0006	0.06	0.06
四氯化碳/（mg/L）	GB/T5750.8-2006 1.1	<0. 0003	0.002	0.002
菌落总数（CFU/mL）	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注：限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准；

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准；

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人：吉 示　　校核人：刘向辽　　审核人：韦治鹏

签发人：　　签发日期：2020年4月13日