



161600101007

有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20220010

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：二水厂

报告日期：2022年04月20日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20220010 收样日期: 2022 年 03 月 29 日
样品受理号: 20220010 检测完成日期: 2022 年 04 月 18 日
样品编号: (S) 20220010 报告日期: 2022 年 04 月 20 日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 二水厂管网水明善学校北门

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	46	500	100
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.53	1.2	1.0
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	8.9	20	10 地下水源限制时为 20
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
色度 (铂钴色度单 位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊 度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.42	3(水源与净水技术条件限 制时为 5)	1(水源与净水技术条件 限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.53	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20220010 收样日期: 2022年03月29日
样品受理号: 20220010 检测完成日期: 2022年04月18日
样品编号: (S) 20220010 报告日期: 2022年04月20日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 二水厂管网水明善学校北门

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	49.7	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	68.6	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	701	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	473.2	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.43	5	3 (水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5)
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为 < 时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李平

校核人: 刘向红

审核人: 李红

签发人: 李红

签发日期: 2022年04月24日